VN 22KV2-300-1600
1310 Bm

T1.2.2,CO2.2
Ø20x2.8,PEX

T1.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

VN 33KV2-400-600
1230 Bm

VN 22KV2-300-1400
1320 Bm

T2.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

18,42	
38,35	
40,70	

K62.2.7.4

T2.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

VN 22KV2-300-1400
1270 Bm

VN 33KV2-400-800
1190 Bm

T1.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

42,98	
88,45	
93,26	

T2.2.2,CO2.2
Ø20x2.8,PEX

K62.2.7.5

VN 21KV2-300-1400
1000 Bm

T2.2.2,CO2.2
Ø15,CT

Cm.7-1, CO2.2

VN 22KV2-300-1400
1250 Bm

T2.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

18,48	
38,55	
43,38	

K62.2.7.3

VN 33KV2-400-800
1190 Bm

T1.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

Cm.7, CO2.2

T1.2.2,CO2.2
Ø15,CT

VN 11K-300-400
60 Bm

Отм. низа +2200мм от чистого по.

Коллектор Tun7-2

VN 33KV2-400-800
1190 Bm

T2.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

K62.2.7.1

41,99	
85,84	
90,66	

T1.2.2,CO2.2
Ø20x2.8,PEX

VN 21KV2-300-1200
890 Bm

VN 22KV2-300-1600
1320 Bm

T1.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

18,42	
38,35	
40,70	

K62.2.7.2

VN 21KV2-300-1400
1030 Bm

T1.2.2,CO2.2
Ø16x2.2,PEX

T2.2.2,CO2.2
Ø20x2.8,PEX

VN 21KV2-300-1200
1150 Bm

VN 33KV2-400-800
1110 Bm

Теплоизоляция Тилит
Гофрированная труба
Sanext
Охранная зона
Крепление
трубопровода
150мм
150мм
Труба из сшитого
полиэтилена Sanext

ООО «БАЛТИКОН»
Данный чертеж является
исполнительным
«___»_____20__г.
Подпись_____

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Нач. участка		Ткачев А.А.			
Инженер ПТО		Иванова М.П.			

03-2017-БС66-2-ОВ

Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)

Корпус 2

Стадия	Лист	Листов
ИД		

Исполнительная схема №70. Отопление.
План 6 этажа.
Секция 7.

ООО "Балтикон"