



ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»  
 В производство работ  
 12 июля 2019  
 Должность: \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 ПРОВЕРИТЬ  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 24 СЕН 2019  
 Сотрудник ТО \_\_\_\_\_

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная переточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Противопожарный клапан:
	КП(60) – предел огнестойкости (не менее 60 мин.)
	НО(НЗ) – нормально открытый (нормально закрытый)
	600x450 – Размер
	МВ(ЭМ) – Тип привода: ЭМ – электромагнитный, МВ – электромеханический
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблок
	Порядковый номер системы вентиляции

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.  
 Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

Имя, инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. пом.
МОП, в том числе:			
5.401	Лифтовой холл	6,24	
5.402	Лестничная клетка	12,45	
5.403	Коридор	19,39	
		38,09	

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. пом.
МОП, в том числе:			
6.401	Лифтовой холл	6,24	
6.402	Лестничная клетка	12,45	
6.403	Коридор	27,55	
		46,24	

2	-	Зам.	08-19		08.19	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)	Страница	Лист	Листов	
1	-	Зам.	07-19		07.19					
Изм. Кол. Лист N док. Подпись Дата										
Разраб. Ткаченко						02.19	Корпус 3	Р	13	Листов
Разраб. Пирогова						02.19				
Проверил Горшков						02.19				
ГИП Сулаб						02.19	Вентиляция. Фрагмент плана 3-5 этажей. Секции 5, 6	Р	13	Листов
Н.контр. Чащина						02.19				

