



ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
 В производство работ
 12 ЯНВ 2019
 ПРОБЕРЕТО ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 24 СЕН 2019
 Сотрудник ТО

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная переточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Противопожарный клапан:
	(60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин).
	НО(НЗ) - нормально открытая (нормально закрытая)
	600x450 - Размер
	МВ(ЭМ) - Тип прибора; ЭМ - электромагнитный, МВ - электромеханический
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблок
	Порядковый номер системы вентиляции

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
 Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

Изм. № подл. Подп. и дата
 Взам. инв. №

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. пом.
МОП, в том числе:			
5.401	Лифтовой холл	6,24	
5.402	Лестничная клетка	12,45	
5.403	Коридор	19,39	
		38,09	

Номер помещения	Наименование	Площадь м²	Кат. пом.
МОП, в том числе:			
6.601	Лифтовой холл	6,24	
6.602	Лестничная клетка	12,45	
6.603	Коридор	27,55	
		46,24	

03-2017-БС66-3-0В						
2	-	Зам.	08-19		08.19	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными абстojянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)
1	-	Зам.	07-19		07.19	
Изм. Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Корпус 3
Разраб.	Ткаченко			02.19		
Разраб.	Пирогова			02.19		Вентиляция. Фрагмент плана 6, 7 этажей. Секции 5, 6
Проверил	Горшков			02.19		
ГИП	Суслев			02.19		NOVATON ООО "Новатон"
Н.контр.	Чашина			02.19		