



СЕКЦИЯ 4.4

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 4.3			
МОП, в том числе:			
3.901	Лифтовой холл (пожаробезопасная зона)	6,09	
3.902	Лестничная клетка	12,45	
3.903	Коридор	19,42	
		37,96	
Секция 4.4			
МОП, в том числе:			
4.901	Лифтовой холл (пожаробезопасная зона)	6,09	
4.902	Лестничная клетка	12,45	
4.903	Коридор	17,14	
		35,68	

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
В производство работ

12 НОЯ 2019

Должность _____ Подпись _____

СЕКЦИЯ 4.3

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная переточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Дроссельная заслонка
	Противопожарный клапан:
КП(60)-	(60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин).
НО(НЗ)-	Нормально открыт(нормально закрыт)
600x450-	Размер
МВ(ЭМ)	Тип привода; ЭМ - электромагнитный, МВ - электромеханический
	Вентилятор
	Шумоглушитель
	Фильтр
	Воздуонагреватель
	Клапан обратный
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Порядковый номер системы вентиляции
	Вентилятор бытовой

И.П. ОЗЕРЕНКО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
24 СЕН 2019
сотрудник ТО _____

Составлено	
Взам. инж. Н	
Получено и дата	
Инж. Н. погр.	

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

03-2017-БС66-4-0В					
2	-	Зам.	08-19		08.19
1	-	Зам.	07-19		07.19
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Скорина			02.19
Разраб.		Пирогова			02.19
Проверил		Горшков			02.19
ГИП		Суслив			02.19
И.контр.		Чащина			02.19
Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)					
Корпус 4				Стация	Лист
Вентиляция. Фрагмент плана 9 этажа. Секции 3, 4				Р	21