



секция 5.7

секция 5.8

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
В производство работ

30 АВГ 2019

Семин
должность подпись

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
27 АВГ 2019
сотрудник ТО *С*

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная приточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Противопожарный клапан:
	КП(60)-НО(НЗ)-600x450-МВ(ЭМ)
	(60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин).
	НО(НЗ) - Normally open (normally closed)
	Размер
	Тип прибора; ЭМ - электромагнитный, МВ - электромеханический
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблок
	Порядковый номер системы вентиляции

		03-2017-БС66-5-0В			
1	-	Зам.	07-19	<i>А</i>	07.19
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
		Разраб.	Никитюк	<i>Н</i>	02.19
		Разраб.	Вахтер	<i>В</i>	02.19
		Проверил	Горшков	<i>Г</i>	02.19
		ГИП	Сулов	<i>С</i>	02.19
Н.контр.	Чашина	<i>Ч</i>			02.19
				Мультиэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)	
Корпус 5				Стация	Лист
				Р	13
Вентиляция. Фрагмент плана 3 этажа. Секции 7, 8					

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

Согласовано
Взам. инб. N
Подпись и дата
Инб. N подл.