



Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная приточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Дроссельная заслонка
	Противопожарный клапан:
	КП(60) – (60) – предел огнестойкости (не менее 60 мин).
	НО(НЗ) – Normally open/closed (normally closed)
	600x450 – Размер
	МВ(ЭМ) – Тип привода; ЭМ – электромагнитный, МВ – электромеханический
	Вентилятор
	Шумоглушитель
	Фильтр
	Воздуонагреватель
	Клапан обратный
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Порядковый номер системы вентиляции

секция 3.6

Номер помещения	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
МОП, в том числе:			
6.201	Лифтовой холл	6,24	
6.202	Лестничная клетка	12,45	
6.203	Коридор	27,55	
		46,24	
МОП, в том числе:			
7.201	Лифтовой холл	6,24	
7.202	Лестничная клетка	12,45	
7.203	Коридор	27,45	
		46,14	

секция 3.7

ООО «Информационные Технологии и Ком» «ин»
 В производство работ
 12 ЯНВАРЯ 2019

 должность _____ подпись _____

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 24 СЕН 2019
 сотрудник ТО _____

Местоположение и привязка наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
 Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)	Стация	Лист	Листов
2	-	Зам.	08-19		08.19	Корпус 3	Р	10	
1	-	Зам.	07-19		07.19				
Разраб.		Ткаченко			02.19	Вентиляция. Фрагмент плана 2 этажа. Секции 6, 7			
Разраб.		Пирогова			02.19				
Проверил		Горшков			02.19				
ГИП		Суслов			02.19				
Н.контр.		Чашина			02.19				



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №