



Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная переточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Противопожарный клапан:
	КП(60)-НО(НЗ)-600x450-МВ(ЭМ)
	(60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин).
	НО(НЗ) - нормально открыт(а) (нормально закрыт(а))
	Размер
	Тип привода; ЭМ - электромагнитный, МВ - электромеханический
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблок
	Порядковый номер системы вентиляции
	Вентилятор бытовой

секция 3.6

Номер помещения	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
МОП, в том числе:			
6.901	Лифтовой холл	6,24	
6.902	Лестничная клетка	12,45	
6.903	Коридор	28,45	
		47,14	
МОП, в том числе:			
7.901	Лифтовой холл	6,24	
7.902	Лестничная клетка	12,45	
7.903	Коридор	24,09	
		42,78	

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
 В производство работ
 12 НОЯ 2019

 должность подпись

секция 3.7

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 24 СЕН 2019

 сотрудник ТО

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
 Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

Изм.	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

03-2017-БС66-3-0В					
2	-	Зам.	08-19	08.19	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)
1	-	Зам.	07-19	07.19	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	1	Кащенко			02.19
Разраб.	1	Пирогова			02.19
Проверил	1	Горшков			02.19
ГИП	1	Суслов			02.19
Н.контр.	1	Чащина			02.19
Корпус 3		Стация	Лист	Листов	
Вентиляция. Фрагмент плана 9 этажа. Секции 6, 7		Р	24		

