



секция 2.6

секция 2.7

секция 2.8

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная бытовая
	Решетка вентиляционная приточная
	Приточный клапан циркуляции воздуха
	Противопожарный клапан:
	КП(60)- (60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин).
	НО(НЗ) - Normally открыт(нормально закрыт)
	Размер 600x450
	МВ(ЭМ) Тип прибора; ЭМ - электромагнитный, МВ - электромеханический
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблоч
	Порядковый номер системы вентиляции

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»  
В производство работ

30 Авг 2019  
подпись

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

26 Авг 2019  
сотрудник ТО

Местоположение и приближу наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.  
Точные приближу приточных клапанов циркуляции КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

03-2017-БС66-2-0В			
1	Зам.	07-19	07.19
Изм.	Кол.	Лист	№ док.
Разраб.	Вахтер	Подпись	Дата
Разраб.	Безубко	02.19	02.19
Проверил	Горшков	02.19	02.19
ГИП	Суслов	02.19	02.19
И.контрп.	Чащина	02.19	02.19

Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Симпсонский проспект (кад. номер участка 78:36:005016:1309)

Корпус 2

Вентиляция. Фрагмент плана 2 этажа. Секции 6, 7, 8

Страница Р Лист 10 Листов

NOVATON