



**ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
23 ИЮЛ 2020
сотрудник ТО *[Подпись]*

- ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,8м верх щита)
- Клемный блок 5x4мм (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка двужесткая скрытой установки с заземляющим контактом IP44 высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка двужесткая скрытой установки с заземляющим контактом высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Коробка уравнивания потенциалов с шиной
- Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)
- Нагревательный мат

ООО «Информационные
Технологии и Коммуникации»
В производстве работ
23 ИЮЛ 2020
[Подпись]
Должность подпись

1. Штепсельный разъем для эл. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
2. Штепсельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
3. Остальные штепсельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
4. Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
5. В данных контахх штепсельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины установить на высоте 1,0 м от чистого пола
6. В остальных помещениях штепсельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
7. Распределительные коробки установить на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолок недоступна
8. Прикладку провода 1x2,5мм2 от шины ДСУП до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø25мм, обеспечить мех. защиту (п. 1.7.127 ПУЭ)

03-2017-БС66-1-30М					
4	-	Элм.	-	<i>[Подпись]</i>	11.19
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Дан.	Подпись	Дата
Разработчик	Говор	Баринштейн	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>	11.19
Проектировщик	Суслов	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>	11.19
Исполнитель	Чащина	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>	11.19
Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками, ДОО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Самосейский проспект (кад. номер участка 78:36:005016:1309)					
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Корпус 1					
План разводки сети квартир. 3-5 этаж. Секции 1, 2, 3					
Информационный центр NOVATON ООО "Новатон"					

Спецификация
Взам. инв. №
Листы в сборе
Лист № 1 из 1