



**ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
23 ИЮЛ 2020
сотрудник ТО

- ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,8м верх щита)
- Классный блок 5x4mm (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом IP44. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом. Высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Коробка выравнивания потенциалов с шиной
- Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)
- Нагревательный мат

ООО «Информационные
Технологии и Коммуникации»
В производстве работ
24 ИЮЛ 2020
подпись

1. Штепсельный разъем для за. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
2. Штепсельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
3. Остальные штепсельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
4. Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
5. В ванных комнатах штепсельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины установить на высоте 1,0 м от чистого пола
6. В остальных помещениях штепсельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
7. Распределительные коробки установить на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолках недопустима
8. Прокладку кабеля 1x2,5mm² от щитов ДСУП до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø25mm, обеспечить мех. защиту (н. 1.7.127 ПУЭ)

03-2017-БС-66-1-ЭОМ						
4	-	Зак.	-	11.19	Мультиэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземным автостоянками, ДОО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Самосейский проспект 1кв2, номер участка 78.36.005016.1309)	
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	
Разработ	Гобор				11.19	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
Проверил	Барышней				11.19	Корпус 1
ГИП	Суслов				11.19	
Исполн.	Чащина				11.19	План разводки сети квартир. 6-8 этаж. Секции 1, 2, 3



Спецификация
Листы и вала
Лист № 1