



секция 2.6

секция 2.7

секция 2.8

**ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
23 ИЮЛ 2020
сотрудник ТО *[Signature]*

- ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,8м верх щита)
- К - Клемный блок 5x4mm (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Р - Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом IP44. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Т - Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом. Высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- К - Коробка уравнивания потенциалов с шиной
- Т - Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)

**ООО «Информационные
Технологии «Коммуникации»
В производство работ**
24 ИЮЛ 2020
[Signature]

1. Коробки с клемными блоками для эл. плит устанавливать на высоте 0,3 м от чистого пола
2. Штепсельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования устанавливать на высоте 1,0 м от чистого пола
3. Остальные штепсельные розетки в кухне устанавливать на высоте 0,3 м от чистого пола
4. Термостат для теплого пола устанавливать на высоте 0,3 м от чистого пола
5. В данных комнатах штепсельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины устанавливать на высоте 1,0 м от чистого пола
6. В остальных помещениях штепсельные розетки устанавливать на высоте 0,3 м от чистого пола
7. Распределительные коробки устанавливать на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолок недопустима
8. Прокладку проводов 1x2,5mm² от щитов ДСП до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø25mm, обеспечив мех. защиту (п. 1.7.127 ПУЭ)

Составитель: [Blank]
Взнос: [Blank]
Листы и вставки: [Blank]
Имя, И. Фамилия: [Blank]

03-2017-БС66-2-30М						
4	-	Зан.	-	[Signature]	11.19	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками, ДОО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Санктский проспект (кв.д. номер участка 78:36:005016:1309)
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	
Разраб.	Говор				11.19	
Проверил	Барыштин			[Signature]	11.19	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение Корпус 2
ГИП	Суслов			[Signature]	11.19	
Исполн.	Чашина			[Signature]	11.19	План розеточной сети квартир. 3-9 этаж. Секции 6, 7, 8

