



- ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,0м верх щита)
- Клемный блок 5х4мм (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3х6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом IP44 высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Каройка выравнивания потенциалов с шириной
- Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)
- Нагревательный мат

- 1 Каройка с клемным блоком для эл. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
- 2 Штепсельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
- 3 Остальные штепсельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
- 4 Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
- 5 В ванной комнате штепсельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины установить на высоте 1,0 м от чистого пола
- 6 В остальных помещениях штепсельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
- 7 Распределительные каройки установить на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолок недопустима
- 8 Прокладку провода 1х2,5мм² от щита ДСЧП до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø25мм, обеспечить нек. защиту (п. 17.127 ПУЭ)

ООО «Информационные
Технологии и Коммуникации»
В производство работ
23 июля 2020
подпись

ООО «Информационные
Технологии и Коммуникации»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
23 июля 2020
сотрудник ТО

03-2017-БС66-3-30М			
4	Зан.	11.19	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками, ДПО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78-36-005016-1309)
Изм.	Колуч.	Лист № док. Подп.	
Разработ.	Черняк	11.19	
Проверил	Барышанин	11.19	
ГИП	Суслов	11.19	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Корпус 3
И. контр.	Чащина	11.19	
План розеточной сети квартир. 6-8 этаж. Секция 1-4			
Страница	Лист	Листов	Инжиниринговый центр NOVATION ООО "Новатон"
P	80		

Специализация
Владелец
Лист
№ док.
№ лист.
№ лист.