



ООО «Информационные
Технологии и Коммуникации»
в производство работ

24 июля 2020

должность _____

- ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,0м верх щита)
- К - Клемный блок 5x4mm (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка - Розетка двужильная скрытой установки с заземляющим контактом IP44 высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка - Розетка двужильная скрытой установки с заземляющим контактом высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Коробка - Коробка уравнивания потенциалов с шиной
- Термостат - Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)
- Нагревательный мат

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

23 июля 2020

сотрудник ТО _____

1. Коробки с клемным блоком для эл. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
2. Штепсельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
3. Остальные штепсельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
4. Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
5. В ванных комнатах штепсельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины установить на высоте 1,0 м от чистого пола
6. В остальных помещениях штепсельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
7. Распределительные коробки установить на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолок недопустима
8. Прокладку провода 1x2,5мм² от шины ДСУП до оборудования проложить в трубе ПВХ Ø25мм, обесцветить нех. защитой (п. 1.7.127 ПУЭ)

03-2017-БС66-3-30М						
4	-	Эл.	-	11.19	Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками, ДОО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0095016:1309)	
Разраб.	Черник	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стация
Проверил	Баринштейн	Р	77	11.19	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Корпус 3	
ГИП	Суслов	Лист	77	11.19	Инженерный центр ООО "NOVATON"	
Н. контр.	Чашкина	Лист	77	11.19	План розеточной сети квартиры 2 этаж. Секция 5-7	

Составитель: _____

Взятый штамп: _____

Листы в плане: _____

Лист: _____

Листов: _____