



СЕКЦИЯ 4.2

Секция 4.1

МОП, в том числе:

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|----|
| 1.101 | Тамбур | 6,98 | |
| 1.102 | Помещение для хранения велосипедов | 8,43 | В4 |
| 1.103 | Вестибюль | 32,89 | |
| 1.104 | Колясочная | 18,67 | В4 |
| 1.105 | Коридор | 34,81 | |
| 1.106 | Лифтовой холл (пожаробезопасная зона) | 6,09 | |
| 1.107 | Мусоросборная камера | 5,80 | В2 |
| 1.108 | Лестничная клетка | 12,45 | |
| | | 126,13 | |

Секция 4.2

МОП, в том числе:

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|---------|
| 2.101 | Тамбур | 6,73 | |
| 2.102 | Помещение для хранения велосипедов | 8,16 | В4 |
| 2.103 | Вестибюль | 31,74 | |
| 2.104 | Колясочная | 19,02 | В4 |
| 2.105 | Коридор | 28,15 | Коридор |
| 2.106 | Лифтовой холл (пожаробезопасная зона) | 6,09 | |
| 2.107 | Мусоросборная камера | 5,80 | В2 |
| 2.108 | Эвакуационная лестница из паркинга | 18,61 | |
| 2.109 | Лестничная клетка | 12,45 | |
| | | 136,74 | |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
24.04.2019
СОТРУДНИК Т.О.

СЕКЦИЯ 4.1

Условные обозначения

| Обозначение | Наименование |
|-------------|---|
| | Воздуховод |
| | Решетка вентиляционная вытяжная |
| | Решетка вентиляционная переточная |
| | Приточный клапан инфильтрации воздуха |
| | Дроссельная заслонка |
| | Противопожарный клапан: |
| | КП(60)- (60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин). |
| | НО(НЗ)- Нормально открытый (нормально закрытый) |
| | 600x450 - Размер |
| | МВ(ЭМ) - Тип привода; ЭМ - электромагнитный, МВ - электромеханический |
| | Вентилятор |
| | Шумоглушитель |
| | Фильтр |
| | Воздуонагреватель |
| | Клапан обратный |
| | Приточный оконный клапан |
| | Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости |
| | Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР |
| | Порядковый номер системы вентиляции |

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
В производстве работ
12 АОЯ 2019
должность

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|---------|--|---|--------|------|--------|
| 2 | Зам. | 08-19 | 08.19 | Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Самсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309) | | | | |
| 1 | Зам. | 07-19 | 07.19 | | | | | |
| Изм. Кол. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Корпус 4 | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Скорина | | | 02.19 | | | | |
| Разраб. | Пирогова | | | 02.19 | | | | |
| Проверил | Горшков | | | 02.19 | | | | |
| ГИП | Суслов | | | 02.19 | | | | |
| Н.контр. | Чащина | | | 02.19 | Вентиляция. Фрагмент плана 1 этажа. Секции 1, 2 | | | |



Согласовано
Взам. инб. N
Подпись и дата
Инб. N подл.