



СЕКЦИЯ 4.2

СЕКЦИЯ 4.1

секция 4.2

секция 4.1

фасад 4 этажа

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Секция 4.1			
МОП, в том числе:			
1.301	Лифтовой холл (пожаробезопасная зона)	6,09	
1.302	Лестничная клетка	12,45	
1.303	Коридор	31,65	
Секция 4.2			
МОП, в том числе:			
2.301	Лифтовой холл (пожаробезопасная зона)	6,09	
2.302	Лестничная клетка	12,45	
2.303	Коридор	22,20	
		40,74	

Условные обозначения

Обозначение	Наименование	
	Воздуховод	
	Решетка вентиляционная вытяжная	
	Решетка вентиляционная приточная	
	Приточный клапан инфильтрации воздуха	
	Дроссельная заслонка	
	Противопожарный клапан:	
	КП(60)-НО(НЗ)-600x450-МВ(ЭМ)	(60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин), нормально открытый (нормально закрытый)
	МВ(ЭМ)	Размер
	МВ(ЭМ)	Тип прибора; ЭМ - электромагнитный, МВ - электромеханический
	Вентилятор	
	Шумоглушитель	
	Фильтр	
	Воздухоочиститель	
	Клапан обратный	
	Приточный оконный клапан	
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости	
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР	
	Порядковый номер системы вентиляции	

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
В производство работ
12.11.2019

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
24.11.2019
сотрудник ТО

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции вытрапей см. раздел АР.
Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

03-2017-БС66-4-0В			
2	Зам.	08-19	08.19
1	Зам.	07-19	07.19
Изм/Кол	Лист	№ док.	Подпись/Дата
Разраб.	Скорина		02.19
Разраб.	Пирогова		02.19
Проверил	Горшков		02.19
ГИП	Сулов		02.19
И.контр.	Чащина		02.19
Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)			
Корпус 4		Стадия	Лист
		P	11
Вентиляция. Фрагмент плана 3-5 этажей. Секции 1, 2		NOVATON	

Логова
Век. шиф. N
Получен и дата
И.И. И.И.