



СЕКЦИЯ 4.4

Экспликация помещений

Номер пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
Секция 4.3			
МОП, в том числе:			
3.801	Лифтовой холл (пожаробезопасная зона)	6,09	
3.802	Лестничная клетка	12,45	
3.803	Коридор	13,48	
		32,02	
Секция 4.4			
МОП, в том числе:			
4.801	Лифтовой холл (пожаробезопасная зона)	6,09	
4.802	Лестничная клетка	12,45	
4.803	Коридор	19,37	
		37,91	

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
В производство работ

12 НОЯ 2019

должность подпись

СЕКЦИЯ 4.3

ПРОВЕРено
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
24 СЕН 2019

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная приточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Дроссельная заслонка
	Противопожарный клапан:
	КП(60) – предел огнестойкости (не менее 60 мин).
	НО(НЗ) – нормально открытый(нормально закрытый)
	600x450 – Размер
	МВ(ЭМ) – Тип привода; ЭМ – электромагнитный, МВ – электромеханический
	Вентилятор
	Шумоглушитель
	Фильтр
	Воздуонагреватель
	Клапан обратный
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Порядковый номер системы вентиляции

Согласовано	
Взам. инб. Н	
Подпись и дата	
Инб. Н подл.	

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

03-2017-БС66-4-0В				
2	-	Зам.	08-19	08.19
1	-	Зам.	07-19	07.19
Изм. Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Скорина			02.19
Разраб.	Пирогова			02.19
Проверил	Горшков			02.19
ГИП	Сулов			02.19
И.контр.	Чащина			02.19
Корпус 4		Страница	Лист	Листов
Вентиляция. Фрагмент плана 8 этажа. Секции 3, 4		P	18	
		NOVATON ООО «Новатон»		