



СЕКЦИЯ 5.7

СЕКЦИЯ 5.8

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
В производство работ
30 АВГ 2019

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
27 АВГ 2019
сотрудник ТО

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная приточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Противопожарный клапан
	КП(60) – (60) – предел огнестойкости (не менее 60 мин).
	НО(НЗ) – Normally открытый (normally закрытый)
	600x450 – Размер
	МВ(ЭМ) – Тип привода; ЭМ – электромагнитный, МВ – электромеханический
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблок
	Порядковый номер системы вентиляции
	Вентилятор бытовой

03-2017-БС66-5-0В	
1	Зам. 07-19
Изм. Кол.	Лист N док.
Разраб.	Никитюк
Разраб.	Вахтер
Проверил	Горшков
ГИП	Сулов
Н.контр.	Чащина
Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)	
Корпус 5	Стаяця Лист Листов
Вентиляция. Фрагмент плана 9 этажа. Секции 7, 8	P 19



Согласовано	Взам. инб. N
Подпись и дата	
Инб. N подл.	

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.