



секция 6.4

секция 6.5

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»  
В производство работ

2/0 Авг 2019

*Подпись*  
Подпись

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная вытяжная
	Решетка вентиляционная приточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Дверь
	Противопожарный клапан:
	КП(60) - (60) - предел огнестойкости не менее 60 мин.
	НО(НЗ) - Normally open (normally closed)
	600x450 - Размер
	МВ(ЭМ) - Тип привода: ЭМ - электромагнитный, МВ - электромеханический
	Вентилятор
	Шумоглушитель
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Порядковый номер системы вентиляции

ПРОБЕЖЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
17 Авг 2019  
сотрудник ТО

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.  
Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

Номер помещения	Наименование	Площадь м <sup>2</sup>	Кат. пом.
МОП, в том числе:			
4.101	Тамбур	7,84	
4.102	Тамбур	7,25	
4.103	Вестибюль	28,12	
4.104	Капсульная	16,28	
4.105	Лифтовой холл	6,24	
4.106	Мусороборная камера	5,58	
4.108	Лестничная клетка (выход из паркинга)	20,75	
4.109	Коридор	26,94	
		119,10	
МОП, в том числе:			
5.101	Тамбур	11,10	
5.102	Вестибюль	17,89	
5.104	Коридор	17,20	
5.105	Лифтовой холл	6,24	
5.106	Мусороборная камера	5,47	
5.107	Лестничная клетка	12,45	
		70,35	

03-2017-БС66-6-0В			
1	Зам.	07-19	07.19
Изм.	Кол.	Лист	№ док.
Разраб.	Никитюк	02.19	02.19
Разраб.	Тюченко	02.19	02.19
Проверил	Горшков	02.19	02.19
ИП	Сулоб	02.19	02.19
И.контр.	Чащина	02.19	02.19

Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:0005016:1309)

Корпус 6

Вентиляция. Фрагмент плана 1 этажа Секция 4, 5

Страница Р Лист 5 Листов

NOVATON  
ООО "Новатон"

Создано  
Век. шиф. N  
Получено и дата  
И.И. N поз.