



СЕКЦИЯ 6.4

СЕКЦИЯ 6.5

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная встраиваемая
	Решетка вентиляционная перфорированная
	Приточный клапан инерциальной очистки воздуха
	Противопожарный клапан:
	КП(60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин.)
	НО(НЗ) - Normally open/closed (normally closed)
	600x450 - Размер
	МВ(ЭМ) - Тип привода: ЭМ - электромагнитный, МВ - электромагнитный
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблок
	Порядковый номер системы вентиляции

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»  
В производство работ

20 Авг 2019  
[Signature]  
Должность подпись

Нет технических устройств.

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
12 Авг 2019  
сотрудник ТО [Signature]

Местоположение и приближу наружных решеток в конструкции вытражен см. раздел АР.  
Точные приближки приточных клапанов инерциальной очистки КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

03-2017-БС66-6-0В			
1	Зам.	07-19	07.19
Изм.	Код	Лист	№ док.
Разработчик	Никитюк	02.19	02.19
Разработчик	Ткаченко	02.19	02.19
Проверил	Горшков	02.19	02.19
ИП	Сулоб	02.19	02.19
Н.контр.	Чащина	02.19	02.19

Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:005016:1309)

Корпус 6

Станция Лист Листов  
Р 7

Вентиляция. Фрагмент плана 2 этажа Секции 4, 5

NOVATON  
ООО "Новатон"

Составлено  
Взам. инж. Н.  
Получено и дата  
Инж. Н. погр.