



СЕКЦИЯ 6.4

СЕКЦИЯ 6.5

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная бытовая
	Решетка вентиляционная перегородочная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Противопожарный клапан:
	КП(60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин.)
	НО(НЗ) - Normally open/closed (normally closed/open)
	600x450 - Размер
	МВ(ЭМ) - Тип прибора; ЭМ - электромагнитный, МВ - электромагнитный
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблок
	Порядковый номер системы вентиляции
	Вентилятор бытовой

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
 В производство работ
 20 Авг 2019
 Проверено
 ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 12 Авг 2019
 сотрудник ТО
 нет изменений
 упробовано

Местоположение и приближу наружных решеток в конструкции витражей см. раздел АР.
 Точные приближу приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

Составлено
 Взам. инв. №
 Подпись и дата
 Инв. № подл.

03-2017-БС66-6-0В			
1	Зам.	07-19	07.19
Изм.	Кол.	Лист	№ док.
Разроб.	Никитюк	02.19	02.19
Разроб.	Тюченко	02.19	02.19
Проверил	Горшков	02.19	02.19
ИП	Суслов	02.19	02.19
И.контр.	Чащина	02.19	02.19
Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:005016:1309)			
Корпус 6		Стация	Лист
		P	15
Вентиляция. Фрагмент плана 9 этажа Секции 4, 5		NOVATON ООО "Новатон"	