










секция 6.4

секция 6.5

ООО «Информационные
Технологии и Коммуникации»
в производстве работ
24 июля 2020
Handwritten signature
должность подпись

-  ШК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,8м верх щита)
-  - Клемный блок 5x4mm (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
-  - Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом IP44 высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
-  - Розетка двухместная скрытой установки с заземляющим контактом высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
-  - Коробка уравнивания потенциалов с шиной
-  - Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)
-  - Нагревательный мат

**ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
23 ИЮЛЬ 2020
сотрудник ТО *Handwritten signature*

1. Штепсельный разъем для эл. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
2. Штепсельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
3. Остальные штепсельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
4. Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
5. В ванных комнатах штепсельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины установить на высоте 1,0 м от чистого пола
6. В остальных помещениях штепсельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
7. Распределительные коробки установить на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолок недопустима
8. Прокладку провода 1x2,5mm² от шины ДСУП до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø25мм, обеспечить мех. защиту (п. 1.7.127 ПУЭ)

03-2017-БС66-6-ЭОМ						Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками; АО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большая Сагановская проспект (кад. номер участка 78:36:005016:1309)		
4	-	Элм	-	<i>Handwritten signature</i>	11.19	Разработчик	Говор	11.19
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Проверил	Барышев	11.19
						ГИП	Суслов	11.19
Исполн.	Чашкина			<i>Handwritten signature</i>	11.19	Нач.отр.	Чашкина	11.19
План розеточной сети квартир. 2 этаж. Секция 4, 5						Стация	Лист	Листов
						Р	66	
						Инженерный центр ООО «НОВАТОН»		

Спецификация
Листы и детали
Листы, инв. №
Имя, И. П. Ф.