



СЕКЦИЯ 7.1

СЕКЦИЯ 7.2

СЕКЦИЯ 7.3

ООО «Информационные Технологии и Коммуникации»
 В производстве работ
 31 Авг 2019
 [Подпись] [Подпись]
 должность подпись
ПРОВЕРЕН
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТД.
 27 Авг 2019
 сотрудник ТО

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Воздуховод
	Решетка вентиляционная ватяжная
	Решетка вентиляционная переточная
	Приточный клапан инфильтрации воздуха
	Противопожарный клапан
	КП(60)- (60) - предел огнестойкости (не менее 60 мин.)
	НО(НЗ)- Нормально открытый(нормально закрытый)
	600x450- Размер
	МВ(ЭМ) Тип прибора; ЭМ - электромагнитный, МВ-электромеханический
	Приточный оконный клапан
	Воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости
	Решетка вентиляционная наружная. См. раздел АР
	Вентблок
	Порядковый номер системы вентиляции

Местоположение и привязку наружных решеток в конструкции вытражен см. раздела АР.
 Точные привязки приточных клапанов инфильтрации КИВ относительно оконных проемов даны в разделе АР.

03-2017-БС66-7-0В						
1	-	Зам.	07-19	07.19		
Изм. Квал.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.	Никитюк			02.19		
Разраб.	Безубко			02.19		
Проверил	Горшков			02.19		
ТИП	Сулейб			02.19		
И.контр.	Чащина			02.19		
Многоэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными объектами) по адресу: г. Санкт-Петербурга, Большая Сампсониевский проспект (код. номер участка 78.36.0005016.1309)				Страница	Лист	Листов
Корпус 7				Р	5	
Вентиляция. План 3-7 этажей				NOVATON ООО "Новатон"		

Составлено
 Взам. инв. N
 Подпись и дата
 Инв. N подл.