



секция 7.1  
секция 7.1

секция 7.2  
секция 7.2

секция 7.3  
секция 7.3

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
23 ИЮЛ 2020  
сотрудник ТО

- ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,8м от пола)
- Кл - Клемный блок 5x4mm (для плит в квартирах площадью более 50м²), 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка - Розетка двухполюсная скрытой установки с заземляющим контактом IP44. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Розетка - Розетка двухполюсная скрытой установки с заземляющим контактом. Высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Коробка - Коробка уравнивания потенциалов с шиной
- Термостат - Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)
- Нагревательный мат - Нагревательный мат

1. Штробельный разрез для эл. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
2. Штробельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
3. Остальные штробельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
4. Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
5. В данных контактах штробельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины установить на высоте 1,0 м от чистого пола
6. В остальных помещениях штробельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
7. Распределительные коробки установить на расстоянии 150 мм от потолка, установка их на потолок недопустима
8. Прокладку проводов 1x2,5mm² от щиты ДСЧ7 до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø25мм, обеспечен тех. защитой (п. 1.7.127 ПУЭ)

ООО «Информационно-технологическая компания»  
В производство работ  
24 Июл 2020  
подпись

03-2017-БС66-7-30М										
4	-	Зем.	-	11.19	Мультиэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками, ДОО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:005016:1309)					Сводный лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата					Лист
Разработ.	Говар	11.19				Внутреннее электрооборудование и электроосвещение				33
Проверил.	Барышней	11.19				Корпус 7				Р
ГИП	Суслов	11.19								33
Исполн.	Чащина	11.19				План розеточной сети квартир. 3-й этаж				ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР NOVATON ООО "Новатон"

Создано в AutoCAD  
План. и Формат  
№ д. и табл.