



секция 7.1

секция 7.2

секция 7.3

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
23 ИЮЛ 2020
СОТРУДНИК ТО

- ЩК2 - Щит распределительный квартирный (высота установки 1,8м верх щита)
- К - Клееный блок 5x4мм (для плит в квартирах площадью более 50м²) 3x6 (для плит в квартирах площадью не более 50м²) 32А, 220В, IP20. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Р - Розетка двужесткая скрытой установки с заземляющим контактом IP44. Высота установки 1м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- Г - Розетка двужесткая скрытой установки с заземляющим контактом. Высота установки 0,3м от уровня чистого пола, если не указано иначе
- К - Коробка уравнивания потенциалов с шиной
- Т - Термостат (высота установки 0,3м от уровня чистого пола)
- Н - Нагревательный мат

ООО «Информационные
Технологии и Коммуникации»
В производстве работ
24 ИЮЛ 2020

1. Штробельный разрез для эл. плиты установить на высоте 0,3 м от чистого пола
2. Штробельные розетки в кухне для подключения настольного кухонного оборудования установить на высоте 1,0 м от чистого пола
3. Остальные штробельные розетки в кухне установить на высоте 0,3 м от чистого пола
4. Термостат для теплого пола установить на высоте 0,3 м от чистого пола
5. В ванных комнатах штробельные розетки в исполнении IP44 для подключения стиральной машины установить на высоте 1,0 м от чистого пола
6. В остальных помещениях штробельные розетки установить на высоте 0,3 м от чистого пола
7. Распределительные коробки установить на расстоянии 50 мм от потолка, установка их на потолок недопустима
8. Прокладку проводов 1x2,5mm² от щитов ДСНП до оборудования произвести в трубе ПВХ Ø23mm, обеспечен нек. защиту (п. 1.1.127 ПУЭ)

03-2017-БС66-7-30М												
4	-	Зан.	-	11.19	Мультиэтажная жилая застройка (жилой комплекс со встроенными помещениями, подземными автостоянками, ДОО) по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект (кад. номер участка 78:36:005016:109)					Сводка	Лист	Листов
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата							
Разработ.	Говар				11.19	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение					Р	34
Проверил	Барыштейн				11.19	Корпус 7						
ГИП	Суслов				11.19							
Исполнит.	Чащина				11.19	План розеточной сети квартир. 9 этаж						

Составитель
Лист в файле
№ в табл.

